

# VERWARMINGS- & WARMWATER- INSTALLATIES

Kent u de wetgeving?



In elk bedrijf en in bijna ieder huis bevindt zich wel een verwarmings- of warmwaterinstallatie\* met een centraal stooktoestel dat warmte opwekt en die via een systeem verspreidt en/of voorziet in warm water.

In Vlaanderen bestaat er sinds 1 juni 2007 de verplichting om een keuring van die installatie te laten uitvoeren vóór ze in gebruik worden genomen. Met andere woorden, de bewoners moeten een attest in handen hebben vóór de installatie werkt. Daarbovenop zijn eigenaars/huurders verplicht om elk jaar (twee jaar voor toestellen op gas) een nazicht te laten uitvoeren van hun bestaande toestellen.

### **Nieuwe installatie**

De eigenaar van een nieuwe verwarmings- of warmwaterinstallatie op vaste, vloeibare of gasvormige brandstof moet ervoor zorgen dat ze, vóór ze in gebruik wordt genomen, gecontroleerd is. Deze verplichting geldt al voor toestellen op vaste en vloeibare brandstoffen en wordt op 1 juni 2010 eveneens van kracht voor installaties op gas.

De keuringen worden uitgevoerd door een erkend controleorganisme of een erkend installateur. Vinçotte keurt als onafhankelijke derde partij de installatie volgens het Vlaams besluit van 8 december 2006 en levert u het bijbehorende keuringsrapport dat u dient te bewaren bij de papieren van uw verwarmings- of warmwaterinstallatie. Het toestel mag enkel in gebruik genomen worden als het keuringsrapport dit toelaat.

### **Jaarlijkse of tweejaarlijkse keuring**

Een stooktoestel dat in gebruik is, is eveneens onderworpen aan een periodieke keuring. Hoe vaak dit moet gebeuren, is vastgelegd in het Vlaams besluit. Voor toestellen op vaste brandstof (zoals kolen, hout of pellets) is de termijn vastgelegd op één maal per jaar.

Dezelfde periodiciteit geldt voor toestellen op vloeibare brandstof met een vermogen vanaf 20 kW.

Indien een installatie werkt op gasvormige brandstof (aardgas, propaan, butaan) en een vermogen heeft van 20 kW of meer moet een keuring om de twee jaar gebeuren.

Van een goedgekeurde installatie krijgt de eigenaar/ huurder een attest dat stelt dat het stooktoestel conform de regelgeving werkt.

## **Nieuw - Verwarmingsaudit voor toestellen ouder dan 15 jaar**

Hetzelfde Vlaams besluit schrijft voor dat een stooktoestel van een verwarmings- of warmwaterinstallatie met een vermogen van 20 kW of meer, éénmalig moet nagekeken worden ten laatste twee jaar nadat het 15 jaar oud is. Voor een stooktoestel op gas, dat 15 jaar oud is tussen 1 juni 2007 en 1 juni 2008, moet de verwarmingsaudit worden uitgevoerd vóór 1 juni 2010. Voor alle stooktoestellen van meer dan 100 kW worden de audits ten vroegste uitgevoerd vanaf het moment dat de Vlaamse overheid het desbetreffende rekenprogramma heeft goedgekeurd.

Dit alles heeft tot doel het rookgasrendement, het warmterendement en het keteljaarrendement in kaart te brengen.

Bij de verwarmingsaudit krijgt u ook advies voor energiebesparende maatregelen en eventuele subsidies te bekomen van de overheid of derden.

Voor meer info kan u terecht op [www.vincotte.be](http://www.vincotte.be)

*\* In de wetgeving spreekt men over een "stooktoestel met centrale stookketel en optioneel een aparte brander, waarbij de gegenereerde warmte via een geleid en gekanaliseerd transportsysteem gedistribueerd wordt naar meerdere, afzonderlijke ruimten en optioneel naar een voorziening voor de productie van warm verbruikswater".*

# Antwoordkaart

Wenst u een keuring? Stuur dan deze antwoordkaart terug naar: Vincotte, t.a.v. Dienst Sales, Noordersingel 23, 2140 Antwerpen of per fax 03 221 86 12 of per mail naar: antwerpen-limburg@vincotte.be

- particulier
- professioneel

## ***Ik heb interesse in:***

- een keuring van een nieuwe installatie van een centraal stooktoestel
- een jaarlijkse of tweejaarlijkse keuring van een centraal stooktoestel
- een verwarmingsaudit van een centraal stooktoestel ouder dan 15 jaar

## **Contactgegevens**

Voornaam: .....

Naam: .....

Bedrijf: .....

Adres: .....

Postcode: .....

Gemeente: .....

Tel/Gsm: .....

E-mail: .....

Ondernemingsnummer: .....

Bedankt voor uw aanvraag, wij verwerken uw gegevens zo snel mogelijk.

Inutile d'affranchir  
Onnodig te frankeren



JJBEA81526345

VINCOTTE  
STOOKINSTALLATIES  
DA 852 - 634 - 5  
2140 BORGERHOUD

## Hoofdkantoor

Jan Olieslagerslaan 35  
B-1800 Vilvoorde  
Tel: +32 (0)2 674 57 11  
Fax: +32 (0)2 674 59 59  
info@vincotte.be

## Regionale kantoren

### Antwerpen - Limburg

Noordersingel 23  
B-2140 Antwerpen  
Tel: +32 (0)3 221 86 11  
Fax: +32 (0)3 221 86 12  
antwerpen-limburg@  
vincotte.be

### Oost- en West-Vlaanderen

Bollebergen 2b bus 10  
B-9052 Gent (Zwijnaarde)  
Tel: +32 (0)9 244 77 11  
Fax: +32 (0)9 244 77 15  
gent@vincotte.be

### Brabant

Jan Olieslagerslaan 35  
B-1800 Vilvoorde  
Tel: +32 (0)2 674 57 11  
Fax: +32 (0)2 674 59 59  
brussels@vincotte.be

### Wallonië

Parc Scientifique Créalys  
Rue Phocas Lejeune 11  
B-5032 Isnes (Gembloux)  
Tel: +32 (0)81 43 26 11  
Fax: +32 (0)81 43 26 15  
wallonie@vincotte.be

## Antennes

### Hasselt

Walenstraat 59b  
B-3500 Hasselt  
Tel: +32 (0)11 26 44 40  
Fax: +32 (0)11 26 44 49  
antwerpen-limburg@  
vincotte.be

### Roeselare

Kleine Weg 239 A  
B-8800 Roeselare  
Tel: +32 (0)51 23 32 70  
Fax: +32 (0)51 23 32 79  
gent@vincotte.be



Jan Olieslagerslaan 35, B-1800 Vilvoorde  
T: +32(0)2 674 57 11 • F: +32 (0)2 674 59 59  
info@vincotte.be • www.vincotte.be