Overzichtslijst Technische Controles in België

Uitgevoerd door VINÇOTTE vzw - Update 2026

Inhoudstafel

1. Controles van hefwerktuigen en aanverwante toestellen 3
2. Controles van sport-, recreatie-, en aanverwante toestellen 5
3. Controles van elektrische installaties 6
4. Controles thermografie 7
5. Controles van installaties onder druk(1) 8
6. Specifieke wetgevingen - Ziekenhuizen(3) 15
6. Specifieke wetgevingen - Rustoorden (Brussels Hoofstedelijk Gewest (1a) & Wallonië(1b)) 16
6. Specifieke wetgevingen - Woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen (Duitstalige Gemeenschap)(1) 17
6. Specifieke wetgevingen - Ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelbedrijf (Vlaams Gewest)(1) 18
6. Specifieke wetgevingen - Kinderopvang(1) 19
6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap)(1) 20
6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Vlaams Gewest)(1) 21
7. Brandpreventie en brandveiligheid 23
8. Stooktoestellen 24
9. Aardgas compressoren voor bevoorrading motorvoertuigen 24
10. Montage atelier (voertuigen op LPG, CNG) 25
11. Waterinstallaties 25
12. Explosieveiligheid 25
13. Onderneming voor alarmsystemen & alarminstallaties 26
14. Controles van groenestroom- en warmtekrachtinstallaties en soortgelijke installaties 26
15. Lijst van gebruikte afkortingen 27

1. Controles van hefwerktuigen en aanverwante toestellen

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON[1]	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Personenliften	✔	-	KB 09/03/2003 (beveiliging van liften)2 Richtlijn 2014/33/EU3	✔	3m, 6m of 1j4 15j5
Kabelbanen gondelliften, skisleepliften, cabineliften, enz.	✔	-	ARAB art. 280, 281, 282, 283 Richtlijn 2000/9/EG	✔	3m, 1j6
Hijswerktuigen takels, loopkranen, mobiele kranen, torenkranen, havenkranen, enz.	✔	-	ARAB art. 280, 281 Richtlijn 2006/42/EG	✔	3m, 1j
Hef- en hijsgereedschappen kettingen, haken, hijsbanden, jukken, enz.	✔	-	ARAB art. 280, 281 Richtlijn 2006/42/EG	✔	3m, 1j
Mobiele hangstellingen, bakken, manden, draagstoelen	✔	-	ARAB art. 280, 281, 452, 453 Codex: Boek IV, Titel 4, Hoofdstuk 4 & 5 Richtlijn 2006/42/EG	✔	3m, 1j
Overige hefwerktuigen hoogwerkers, fabrieksliften, goederenliften, personenbouwliften, materiaalliften, toestellen die tijdelijk of bij gelegenheid als dusdanig gebruikt worden	✔	-	ARAB art. 280, 281 Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 2006/42/EG	✔	3m, 1j
Afstelling van de last(moment)begrenzer loopkranen, mobiele kranen, havenkranen, enz.	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1,2 & 4	-	-
Behandelingstoestellen heftrucks, graafmachines, stapelaars, gemotoriseerde hefplatforms, enz.	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 2006/42/EG	✔	3m, 1j
Steigers (stellingen)	✔	✔	ARAB art. 441, 451, 456 Codex: Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 3	✔	1w7
Persoonlijke beschermingsmiddelen veiligheidsharnassen en -gordels, vanglijnen, reddingskoorden, antivalapparaten, toebehoren, enz.	✔	-	Codex: Boek IX, Titel 2, Hoofdstuk 2 Richtlijn 89/686/EEG of Verordening 2016/425	✔	1j of na een val
Stalen opslagsystemen (magazijnstellingen)	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1 & 2 NBN EN15635	-	1j

1 De controles mogen uitgevoerd worden door Vvzw of een ander competent persoon

2 Gewijzigd door het KB van 17/03/2005, het KB van 13/05/2005, het KB van 10/12/2012 en het KB van 27/11/2022

3 2014/33/EU: de richtlijn “liften” omgezet in Belgisch recht door het KB 12/04/2016, van toepassing vanaf 20/04/2016 (bijlage V: eindcontroles)

4 6m: preventieve inspectie, aangevuld met een halfjaarlijkse inspectie indien gecertificeerd onderhoudsbedrijf of 3m: preventieve inspectie om de drie maanden in andere gevallen of 1j: jaarlijkse preventieve inspectie voor privéliften

5 15j: om de vijftien jaar een risicoanalyse

6 3m: om de drie maanden, 1j: jaarlijks (mechanismen en structuren) - Deze verplichte periodiciteit voor hefwerktuigen wordt aanbevolen voor de andere arbeidsmiddelen.

7 1w: wekelijks

1. Controles van hefwerktuigen en aanverwante toestellen

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON[1]	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Brandweermateriaal gordels, reddingstouwen, brandweerladders met en zonder werkbak, enz.	✔	-	ARAB art. 280, 281 Codex: Boek IX, Titel 2, Hoofdstuk 2 Trekproef Richtlijn 89/686/EEG Richtlijn 2006/42/EG	✔	3m, 1j
Ladders, noodladders, trappen	✔	✔	Codex: Boek IV, Titel 5, Hoofdstuk 2	✔	3m, 1j
Havenvoertuigen	✔	-	Havenverkeersverordening Antwerpen Havenverkeersverordening Gent	✔	1j
Hefbruggen	✔	-	ARAB art. 283 bis Richtlijn 2006/42/EG	✔	1j
Liften op schepen	✔	-	Zeevaartinspectiereglement	✔	3m, 1j
Kranen op schepen dekkranen, drijvende kranen, havenkranen, enz.	✔	-	Naargelang het geval: ARAB art. 280, 281 Reglement onderzoek schepen op de Rijn Zeevaartinspectiereglement	✔	3m, 1j
Metalen gordijnen schouwspelzalen	✔	-	Vlarem II -art.5.32.4.2 §6 Besluit 03/05/2019 art.19 Brusselse Hoofdstedelijke Regering *(exploitatievoorwaarden voor evenementenzalen)* Richtlijn 2006/42/EG	✔	1j
Patiëntentillift	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 93/42/EEG	✔	3m, 1j
Poorten	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1 & 2 Verordening 305/2011	✔	3m, 1j
Mobiele oprijplatformen, graanzuigers, kolkenzuigers, skips, vijzels, enz.	✔	✔	ARAB Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 2006/42/EG	✔	3m, 1j
Roltrappen, rolpaden, trapliften1, gehandicaptenliften op voertuigen, enz.	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4 Richtlijn 2006/42/EG	✔	3m, 1j1
Metalen structuren van gebouwen	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1 & 2	✔	-
Magazijntoestellen en installaties	✔	✔	ARAB, Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4, Richtlijn 2006/42/EG	✔	3m, 1j
Geometrische controles	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4	-	-
Magneto-inductief onderzoek van kabels kabelbanen, pylonen, tuikabels voor een brug, schoorsteen, enz.	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4	-	-
Krachtmetingen door middel van rekstrookjes	✔	✔	Codex: Boek IV, Titels 1 tot 4	-	-
Levenslijn	✔	✔	Codex: Boek IX, Titel 2, Hoofdstuk 2; eventueel richtlijn 89/686 of verordening 2016/425	-	1j

[1] De controles mogen uitgevoerd worden door Vvzw of een ander competent persoon

[2] Besluit van de Vlaamse Regering, 09/12/2011, ouderenvoorzieningen en centra voor revalidatieverblijf.

2. Controles van sport-, recreatie-, en aanverwante toestellen

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON[1]	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Speelpleinen en -toestellen schommels, glijbanen, gecombineerde toestellen enz.	✔	✔	KB 28/03/2001 KB 28/09/2003	✔	3m tot 1j
Tijdelijke tribunes, podia, tenten	✔	✔	Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, Boek IX	✔	3m tot 1j
Sportzaaltoestellen	✔	✔	Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, Boek IX	✔	3m tot 1j
Kunstmatige klimstructuren indoor, outdoor	✔	✔	Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, Boek IX	✔	3m tot 1j
Zwembadtoestellen (bv. waterglijbanen, ...)	✔	✔	Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, Boek IX KB 28/03/2001 KB 28/09/2003	✔	3m tot 1j
Hindernissenparcours touwpistes, enz.	✔	✔	KB 04/03/2002 KB 25/04/2004	✔	3m tot 1j
Attractieparktoestellen achtbanen, grote raden, molens, enz.	✔	✔	KB 10/06/2001	✔	3m tot 1j2

1 De controles mogen uitgevoerd worden door Vvzw of een ander competent persoon

2 Periodieke controle door een geaccrediteerd organisme

3. Controles van elektrische installaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
NIET-HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES (ALGEMEEN)					
Hoogspanningsinstallatie	✔	-	AREI B2,B3 + CODEX - Boek III – Titel 2	-	3 m, 1j
Installaties op laagspanning en zeer lage spanning	✔	-	AREI B1,B3 + CODEX - Boek III - Titel 2	-	1j, 5j

Koninklijk Besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoog-spanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.
BELANGRIJK:
- Verder in deze brochure zullen we meerdere malen de afkortingen B1, B2, B3 gebruiken, die voluit staan voor boek 1, boek 2 en boek 3.
- Gemakkelijkshalve gebruiken we de oude benaming “AREI (Algemeen Reglement Op De Elektrische Installaties), in plaats van KB 8 September 2019

Codex over het welzijn op het werk, Boek III, Arbeidsplaatsen
Alle elektrische installaties op arbeidsplaatsen moeten voldoen aan boek III - Titel 2 - Elektrische installaties, dit wil zeggen:
- Opstellen van een van “eerste controle”;
- Risicoanalyse en algemene preventiemaatregelen;
- periodieke controles zijn te voorzien: dezelfde periodiciteit als bepaald in het “AREI”.

NIET-HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES					
Hoogspanningsinstallatie	✔ ✔	- ✔	AREI 6.4. en 6.5. (B2, B3) AREI 9.1.2. (B2, B3)	✔ -	1j 3m
Installaties op laagspanning en zeer lage spanning	✔	-	AREI 6.4. en 6.5. (B1, B3)	✔	5j
Hoog- en laagspanningsinstallatie	✔	-	Verzekeraarsreglement Assuralia - Regelek	✔	1j
Document met uitwendige invloeden	✔	-	AREI 5.1.4. (B1, B2,B3) en 9.1.6. (B1) en 9.1.5. (B2,B3)	✔	1j, 5j
Beproeving goede werking HS-relais	✔	-	Verzekeraarsreglement Assuralia - Regelek	✔	2j

3. Controles van elektrische installaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
NIET-HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES					
Elektrische installaties in ontploffingsgevaarlijke zones	✔	-	AREI 6.4. en 6.5. (B1, B2, B3)	✔	1j
Verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie (samengesteld uit individuele elementen)	✔	-	AREI 6.4.7.2. (B1, B3) AREI 6.5. (B1, B2, B3)	Voor elke ingebruikname	1j
Verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie (met een vaste samenstelling)	✔	-	AREI 6.4.7.2. (B1, B3) AREI 6.5. (B1, B2, B3)	Bij eerste gebruik	1j
Hoogspanningsgebruikstoestellen gevoed door laagspanningsnet vermogen > 500 VA (≤500 VA) (ontladingslampen vermogen > 200 VA) (≤200 VA)	✔	- -	AREI 6.2. en 6.4. en 6.5. (B1, B2, B3)	✔	1j-(5j)
Voetbalstadia (hoog- en laagspanning)	✔	-	KB 06/07/2013	✔	1j
Rustoorden	✔	-	details zie punt 6	✔	3m, 1j, 3j of 5j
Logiesverstrekkende bedrijven	✔	-	details zie punt 6	✔	3m, 1j of 5j
Ziekenhuizen (hoog- en laagspanning)	✔	-	KB 06/11/1979 - details zie punt 6	✔	3m, 1j of 3j
Kinderopvang (hoog- en laagspanning)	✔	-	BVR 22/11/2013 - details zie punt 6 BRFG 19/07/2007 - details zie punt 6	✔	3m, 1j of 5j
HUISHOUDELIJKE INSTALLATIES					
Installaties op laagspanning en zeer lage spanning	✔	-	AREI 6.4. en 6.5. en 8.4. (B1)	✔	25j
In geval van verkoop van een wooneenheid	✔	-	AREI 8.4.2. of 6.5. (B1)	-	25j
Verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie (samengesteld uit individuele elementen)	✔	-	AREI 6.4.7.2. (B1, B3) AREI 6.5. (B1, B2, B3)	Voor elke ingebruikname	1j
Verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installatie (met een vaste samenstelling)	✔	-	AREI 6.4.7.2. (B1, B3) AREI 6.5. (B1, B2, B3)	Bij eerste gebruik	1j

4. Controles thermografie

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
IN DIENST VÓÓR 01/01/1983					
Hoogspannings- en laagspanningsinstallatie	✔	-	Verzekeraarsreglement Assuralia - Regelek	-	1j
IN DIENST VANAF 01/01/1983					
Hoogspanningsluchtlijnen 150 kV of meer	✔	-	AREI 7.1.7.4. (B3)	✔	5j
Hoogspannings- en laagspanningsinstallatie	✔	-	Verzekeraarsreglement Assuralia - Regelek	-	1j
NIET-ELEKTRISCHE INSTALLATIES					
Isolatieonderzoeken (gebouwen en industriële installaties), opsporen warmwaterlekken, ...	✔	-	Regels van goed vakmanschap	-	-

5. Controles van installaties onder druk(1)

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
STOOMTOESTELLEN					
Hoge druk stoomgeneratoren (p > 0.5 bar; inhoud > 25l)	✔	-	KB 18/10/1991 art. 7.1 KB 18/10/1991 art. 10.2 KB 18/10/1991 art. 10.3	(proefstoken) ✔	inwendig onderzoek: 13 maandelijks (groep4) / 18 maandelijks (groep 2) / 24 maandelijks (groep 1 + 3) uitwendig onderzoek: 1 x per kalenderjaar
Lage druk stoomgeneratoren (p ≤ 0.5 bar; inhoud > 100l)	✔	-	KB 18/10/1991 art. 29.1	-	uitwendig onderzoek: 13 maandelijks
Stoomvaten (p > 0.5 bar; inhoud ≥ 300l)	✔	-	KB 18/10/1991 art. 20.1 MB 28/10/1991 art. 22.1 MB 28/10/1991 art. 22.2	- - -	inwendig onderzoek: 13 maandelijks bij hoge frequentie onder druk zetten en druk aflaten inwendig onderzoek: 36 maandelijks (3jaarlijks) uitwendig onderzoek: 1x per kalenderjaar / 36 maandelijks indien SV dat wettelijk geen veilig-heidskleppen moet bezitten + gunstig advies en akkoord van EO/EDTC…
Autoclaven Als stoomvat	✔	-	KB 18/10/1991 art. 20.1.2 MB 28/10/1991 art. 22.2	✔	inwendig onderzoek: 13 maandelijks uitwendig onderzoek: 1x per kalenderjaar
Als elektrische generator (p > 0.5 bar; inhoud > 25l)			KB 18/10/1991 art. 7.1, 10.2, 10.3	(proefstoken	inwendig onderzoek: 13 maandelijks uitwendig onderzoek: 1x per kalenderjaar
Warmtewisselaars Als stoomvat primair ≥ 300l	✔	-	KB 18/10/1991 art. 20.1 MB 28/10/1991 art. 22.1 MB 28/10/1991 art. 22.2	- - -	inwendig onderzoek: 36 maandelijks (3 jaarlijks)uitwendig onderzoek: 1 x per kalenderjaar / 36 maandelijks indien WWSV dat wettelijk geen veilig-heidskleppen moet bezitten + gunstig advies en akkoord van EO/EDTC…
Als generator indien secundair > 25l			KB 18/10/1991 art. 40.2	-	inwendig onderzoek: 36 maandelijks (3 jaarlijks) / 48 maandelijks bij gevoed door SG groep 1 of 3 Uitwendig onderzoek: 13 maandelijks

DRUKVATEN EN -LEIDINGEN (vast opgestelde recipiënten en bijhorende leidingen voor gassen)

Vaste reservoirs voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen (bv. LPG, ...)	✔	EMD	VLAREM II - Hfdst 5.17 art. 5.17.1 en 5.17.3, 5.17.3.1, 5.17.3.3 KB 21/10/1968 Besluit Waalse regering 07/07/2005	✔	opslagplaats: 5j en veiligheidskleppen: 10j (jaarlijks nazicht van kathodische bescherming voor ingegraven houders en leidingen)
Vacuüm-geïsoleerde houders	✔	EMD	VLAREM II - Hfdst 5.17 art. 5.17.1 en 5.17.3, 5.17.3.1, 5.17.3.3	- ✔ ✔	opslagplaats: 2j (door de exploitant of zijn aangestelde) opslagplaats: 6j veiligheidskleppen: 3j
Uitsluitend Vlaanderen: Installaties voor het fysisch behandelen van gassen anders dan lucht met drukvaten, boven de volgende grenzen: a) bij drukvaten voor gassen gekenmerkt door pictogram GHS06 of in groep 4 ingedeeld, wanneer de maximaal toelaatbare druk P_S > 1000 bar of wanneer het product van P_S en V > 1000 bar.l; b) bij drukvaten voor andere gassen (GHS02 of GHS03), wanneer P_S groter is dan 200 bar of wanneer het product van P_S en V groter is dan 200 bar.l	✔	EMD	VLAREM II art. 5.16.3.4 § 1 en § 4	✔	In- en uitwendig onderzoek: 5j veiligheidskleppen: 10j
a) Uitsluitend Vlaanderen: Installaties voor het fysisch behandelen van gassen anders dan lucht met installatieleidingen, boven de volgende grenzen:voor gassen gekenmerkt door pictogram GHS06 of in groep 4ingedeeld, wanneer de nominale maat DN > 250 en tezelfdertijd het product van P_S en DN > 5000 bar; b) voor andere gassen (GHS02 of GHS03) wanneer DN > 100 en tezelfdertijd het product van P_S en DN > 3500 bar of wanneer DN > 350	✔	EMD	VLAREM II art. 5.16.3.4 § 1 en § 4	✔	In- en uitwendig onderzoek: 5j veiligheidskleppen: 10j

5. Controles van installaties onder druk(1)

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
DRUKVATEN EN -LEIDINGEN (vast opgestelde recipiënten en bijhorende leidingen voor gassen)					
Vulinstallaties van vloeibaar gemaakte petroleumgassen (LPG) (vullen van verplaatsbare recipiënten andere dan de brandstoftanken op motorvoertuigen)	✔	EMD	VLAREM II art. 5.16.4.3.1. t.e.m. 5.16.4.3.6.	✔	jaarlijkse controle op gasdichtheid, op bescherming tegen corrosie en beveiligingen
Vulinstallaties van LPG voor motorvoertuigen	✔	EMD	VLAREM II art. 5.16.4.4.0. t.e.m. 5.16.4.4.12 Milieuvergunning	✔	5j (jaarlijks nazicht van kathodische bescherming voor ingegraven houders en leidingen)
Persluchtvat - Wallonië inhoud ≥ 150l	✔	✔	Besluit Waalse regering 03/04/2003	✔	3j 1j
Persluchtvat - Brussel inhoud ≥ 300l	✔	-	Uitbatingsvoorwaarden	✔	5j
Persluchtvat - Brussel inhoud < 300l	✔	-	Uitbatingsvoorwaarden	-	neen 1
Persluchthouders deel uitmakend van luchtcompressoren - Vlaanderen P_Sx V > 3000 bar.liter en P_{max} > 4 bar of P > 3000 bar	✔	EMD	VLAREM II art. 5.16.1 en 5.16.3.2	✔	keurplicht: 5-jaarlijks en veiligheidsklep 10 jaarlijks
Persluchthouders niet deel uitmakend van luchtcompressoren - Vlaanderen Vanaf 0l	✔	EMD	VLAREM II art. 5.17.3.1 en 5.17.3.3	✔	keurplicht: 5 jaarlijks en veiligheidsklep 10 jaarlijks <300l: geen inwendig onderzoek
Persluchtvat in mijnen, groeven en graverijen Opgeheven voor het Vlaamse Gewest door BVR 2011-07-15/41, art. 31, 002; Inwerkingtreding : 06-09-2013	✔	-	KB 06.09.1919 en 29/07/1994	✔	1 jaarlijks is ondergrondse houder / 3 jaarlijks is bovengrondse houder
OPSLAGTANKS (opslag van ontvlambare en gevaarlijke producten - ingedeelde inrichtingen)					
Ondergronds (Vlaanderen)	✔	EMD	VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6	✔	beperkt onderzoek: 1j/2j (1 jaarlijks voor houders gelegen binnen waterwingebieden 2 jaarlijks bij andere) algemeen onderzoek: 10j/15j (10 jaarlijks voor houders uit in waterwin-gebied en 15 jaarlijks bij andere) of 50% van levensduur
Bovengronds (Vlaanderen)	✔	EMD	VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6	✔	beperkt onderzoek: 3j algemeen onderzoek: 20j of 75% levensduur
Ondergronds (Wallonië) (≥ 3000l) Opslagtanks met verdeelzuil niet voor publiek	✔	-	Besluit Waalse regering 17/07/2003, 30/11/2000 en 24/07/2008 29/11/2007 en 31/03/2011	✔	dichtheidsproef: 10j/5j/3j
Bovengronds (Wallonië) (≥ 3000l) Opslagtanks met verdeelzuil niet voor publiek	✔	-	Besluit Waalse regering 17/07/2003 en 24/07/2008 29/11/2007 en 31/03/2011	✔	dichtheidsproef: 10j
Boven- of ondergronds (Federaal)		✔	KB 13/03/1998 art. 68	✔	geen attest constructie of plaatsing: 5j dichtheidsproef
Brandstofverdeelinstallaties (Brussel)	✔	-	Besluit Brussels Hoofdstedelijk Gewest 21/01/1999	✔	beperkt onderzoek: 1j algemeen onderzoek: 10j
Brandstofverdeelinstallaties (Wallonië)	✔	-	Besluit Waalse regering 04/03/1999 en aanpassing 30/11/2000	✔	beperkt onderzoek: 1j algemeen onderzoek: 10j
Brandstofverdeelinstallaties (Vlaanderen)	✔	-	VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6	✔	beperkt onderzoek: 1j/2j algemeen onderzoek: 10j/15j of 50% levensduur

1 Opgelet: veel fabrikanten leggen dit op in de handleiding!

5. Controles van installaties onder druk(1)

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
PARTICULIERE STOOKOLIETANKS (Vlaanderen)					
Ondergronds	✔	EMD	VLAREM II Hfdst. 6.5. (< 5000 kg) VLAREM II Hfdst. 5.17. (> of = 5000 kg)	✔	5j
Bovengronds	✔	EMD	VLAREM II Hfdst. 6.5. (< 5000 kg) VLAREM II Hfdst. 5.17. (> of = 5000 kg)	✔	Eenmalige controle (zonder opmerkingen)
OPSLAGTANKS VOOR VERWARMING BRUSSEL					
Inhoud minder dan 50.000 liter voor opslag van een brandstof (vlampunt tussen 55 en 100° C)	✔			✔	**Nieuwe houders** (geplaatst na 28/02/2018) Eerste periodieke controle na 15 jaar (indien verslag van plaatsing beschikbaar), nadien 3 jaarlijks voor ondergrondse tanken 5 jaarlijks voor bovengrondse tanken **Bestaande houders** Jaarlijks indien geen dubbele of verdubbelde wand, anders 3 jaarlijks voor ondergrondse tanks 5-jaarlijks voor bovengrondse tanks
CENTRIFUGES					
Centrifuges	✔	-	ARAB art. 323	-	Werkingsduur < 12 uur/dag: minimum om de 12m Werkingsduur ≥ 12 uur/dag: minimum om de 6m Indien toestellen blootgesteld worden aan bijtende stoffen : minimum om de 6 maanden
GEÏNTEGREERDE BRANDSTOFTANKS					
Geïntegreerde brandstoftanks bij vast opgestelde motoren > 2000 l.	✔	EMD	VLAREM II Hfdst. 5.17/5.6	✔	3 jaarlijks beperkt onderzoek 20 jaarlijks algemeen onderzoek of 75% levensduur
GAS BINNENINSTALLATIES					
Gas binneninstallaties	✔	✔	KB 28/06/1971 KB 28/03/2014 art. 23 § 2	✔	regelmatig
Gasinstallaties voetbalstadia	✔	-	KB 06/07/2013	✔	1j
GASRESERVOIRS BESTEMD VOOR DE AANDRIJVING VAN AUTO'S					
LPG	✔	-	KB 07/03/2013 (LPG) Règl. Ducal 10/04/1986 Lux + aanpassing	✔	België: 6j/10j Luxemburg: 5j/10j
Samengeperst aardgas (CNG)	✔	-	KB 07/03/2013 (CNG)	✔	5j of info volgens instructies fabrikant (max. 20j)

1 Richtlijnen 2008/68/EG en 2010/35/EU (TPED) (K.B. 13/11/2011)

5. Controles van installaties onder druk(1)

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
GASFLESSEN					
Metalen gasflessen	✔	-	ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen 1	✔ 2	ADR - Bijlage A: - normaal: 5j - uitgezonderd gasgroep 10, 20 - A, O, F: 10j
Metalen gasflessen Acetyleen-opgelost	✔	-	ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen 1	✔	ADR - Bijlage A, poreuze stof: - niet-monolitisch: 5j - monolitisch: 10j
Metalen gasflessen Ademhalingsgassen	✔	-	ARAB art. 358 ADR - Bijlage A Europese richtlijnen 3	✔	Duikersflessen: - inwendig onderzoek: 2,5j - beproeving: 5j Ademhalingsgassen: 10j (Aanbevolen: 5j)
Composiet gasflessen Ademhalingsgassen	✔	-	ARAB art. 358 ADR - Bijlage A	✔	ADR - Bijlage A: periodiciteit bepaald door de bevoegde overheid of het door de bevoegde overheid aangeduide instelling die de typegoedkeuring heeft afgeleverd. (meestal 3j à 5j)

1 Richtlijnen 2008/68/EG en 2010/35/EU (TPED) (K.B. 13/11/2011)

2 Tenzij door aangemelde instantie volgens richtlijn 2010/35/EU (TPED)

3 Richtlijnen 2008/68/EG en 2014/68/EU (PED)

5. Controles van installaties onder druk(1)

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
TANKS VOOR TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN OVER DE WEG					
Vaste tanks, mobiele tanks en tankcontainers voor niet-cryogenische gassen en andere gevaarlijke producten 1	✔	-	ADR par. 6.8. ADR par. 6.7.	✔ 2	Type: Vaste tank — Tussentijdse controle: 3j — Periodieke controle: 6j Type: Tankcontainer & mobiele tank — Tussentijdse controle: 2,5j — Periodieke controle: 5j
Vaste tanks, mobiele tanks en tankcontainers voor cryogenische gassen	✔	-	ADR par. 6.8. ADR par. 6.7.	✔ 2, 3	Type: Intermediaire keuring — Vaste tank: 6 jaar na de periodieke beproeving — tankcontainer: 6 jaar na de periodieke beproeving — Mobiele tank: 2.5j Type: Periodieke keuring — Vaste tank: 6j na bouwdatum en vervolgens alle 12j — tankcontainer: 8j na bouwdatum en vervolgens om de 12j — Mobiele tank: 5j
IBC (Intermediate Bulk Container)	✔	-	ADR par. 6.5.	Universeel (door UN-type goedkeuring)	Type materiaal: Metaal — Dichtheidsproef: 2,5j — Periodieke controle: 5j Type materiaal: Kunststof — Dichtheidsproef: 2,5j — Periodieke controle: Buitendienststelling of vervanging binnenrecipiënt

1 KB 28/06/2009, KB 13/11/2011 (TPED)

2 Tenzij door aangemelde instantie volgens richtlijn 2010/35/EU (TPED)

3 Beproevingen: de vermelde beproeving en gebruikelijk bijhorende nazichten

5. Controles van installaties onder druk(1)

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
TANKS VOOR MARITIEM TRANSPORT VAN GEVAARLIJKE GOEDEREN					
IMO type 1 en 2 (niet klasse 2) portable tank - road tank (lange internationale reis)	✔	-	IMDG	✔ 1	nota: uitzonderingen voor bepaalde stoffen2 tussentijdse controle: 2,5j periodieke controle: 5j
IMO type 4 (niet klasse 2) road tank (korte internationale reis)	✔	-	IMDG ADR	✔	idem ADR (zie tanks voor transport van gevaarlijke goederen over de weg)
IMO type 5 klasse 2 - niet-cryogenische portable tank	✔	-	IMDG	✔	idem IMO type 1 en 2
IMO type 6 klasse 2 - niet-cryogenische road tank (korte internationale reis)	✔	-	IMDG ADR	✔	idem ADR (zie tanks voor transport van gevaarlijke goederen over de weg)
IMO type 7 klasse 2 - cryogenische portable tank	✔	-	IMDG	✔	idem IMO type 1 en 2
IMO type 8 klasse 2 - cryogenische road tank (korte internationale reis)	✔	-	IMDG ADR	✔	idem ADR (zie tanks voor transport van gevaarlijke goederen over de weg)
CSC-FRAMES					
Alle frames onderworpen aan de CSC reglementering	✔	-	CSC	✔ 3	de eerste maal 5j na constructie en daarna om de 2,5j4

1 Tenzij door een erkende instelling aangenomen door een Bevoegde Overheid die het IMDG heeft onderschreven
2 Door een bevoegd persoon volgens een programma dat door de Bevoegde Overheid is erkend
3 Tenzij door een erkende instelling aangenomen door een Bevoegde Overheid die het CSC heeft onderschreven
4 Door een bevoegd persoon volgens een programma dat door de Bevoegde Overheid is erkend

6. Specifieke wetgevingen - Ziekenhuizen(3)

OMSCHRIJVING		VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften		✔	-	Art. 7.2.	Zie 1. hefwerktuigen	Zie 1. hefwerktuigen
Elektrische installaties	Hoogspanning	✔	-	Art. 7.3.	✔	1j
	Laagspanning	✔	-	Art. 7.3.	✔	3j
	Neons, mazout branders	✔	-	Art. 7.3.	✔	1j of 3j (A)
	Medische toestellen	✔	-	Art. 7.3.	✔	1j of 3j (A)
Brandbare (LPG) en brandvoedende (medische) gassen via leidingen		✔	✔	Art. 7.5.1. & 7.7.1. Art. 7.5.3. & 7.7.3.	✔	1j1 of 3j2
Brandbaar gas verdeeld via openbaar leidingsnet (aardgas)		✔	✔	Art. 7.4.1. Art. 7.4.4.	✔	1j1 of 3j2
Toestellen werkend op brandbare en/of brandvoedende gassen en/of vloeistoffen		-	✔	Art. 7.4.3. & 7.4.4. & 7.5.2. & 7.5.3. & 7.7.2.	✔	-
Verwarming en klimaatregeling		-	✔	Art. 7.6.	-	1j1
Elektrische melding, waarschuwing, alarm en detectie-installatie		✔	-	Art. 7.8.1.	✔	1j
Draagbare snelblussers		✔	✔	Art. 7.8.2.	-	1j
Muurhaspels, muurhydranten		✔	✔	Art. 7.8.3. Art. 7.8.4.	-	3j (A) 1j (A)

1 Door een bevoegd installateur

2 Door een organisme of bevoegd installateur

3 KB 06/11/1979

A: In functie van de regio en het type van installatie

6. Specifieke wetgevingen - Rustoorden (Brussels Hoofstedelijk Gewest [1a] & Wallonië[1b])

OMSCHRIJVING		VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften		✔	-	Zie besluiten[4]	Zie 1. hefwerktuigen	Zie 1. hefwerktuigen
Elektrische installaties	Hoogspanning	✔	-	Zie besluiten[4]	✔	1j
	Laagspanning	✔	-	Zie besluiten[4]	✔	1j of 3j (A)
	Neons, mazout branders	✔	-	Zie besluiten[4]	✔	1j of 3j (A)
	Medische toestellen	✔	-	Zie besluiten[4]	✔	1j of 3j (A)
Brandbaar gas (LPG) via leidingen		✔	✔	Zie besluiten[4]	✔	3j3 (A)
Brandbaar gas verdeeld via openbaar leidingnet (aardgas)		✔	✔	Zie besluiten[4]	✔	3j3 (A)
Toestellen werkend op brandbare gassen en/of vloeistoffen		-	✔	Zie besluiten[4]	✔	1j
Verwarming en klimaatregeling		-	✔	Zie besluiten[4]	✔	1j2
Elektrische melding, waarschuwing, alarm en branddetectie-installatie		✔	-	Zie besluiten[4]	✔	1j
Draagbare snelblussers		-	✔	Zie besluiten[4]	-	1j
Muurhaspels, muurhydranten		✔	✔	Zie besluiten[4]	-	3j (A) 1j (A)
Autonome stroombronnen		✔	✔	Zie besluiten[4]	✔	1j
Veiligheidsverlichting		✔	✔	Zie besluiten[4]	✔	1j

[1a] Voor Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zie besluit van het Verenigd College van 03/12/2009
Voor Franse Gemeenschapscommissie zie besluit 2008/1561 van het College van 02/04/2009
Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie zie besluit van de Vlaamse Regering van 09/12/2011

[1b] Besluit van de Waalse Regering 04/07/2013

2 Door een bevoegd persoon

3 Door een organisme

4 Het artikelnummer hangt af van het soort besluit (BVR, BWR, FGC of GGC)

A: In functie van de regio en/of het type van installatie

6. Specifieke wetgevingen - Woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden en de psychiatrische verzorgingstehuizen (Duitstalige Gemeenschap)(1)

OMSCHRIJVING		VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften		✔	-	7.2.	Zie 1. hefwerktuigen	Zie 1. hefwerktuigen
Elektrische installaties	Hoogspanning	✔	-	7.3.	✔	1j
	Laagspanning	✔	-	7.3.	✔	1j
Branddetectie-installatie		✔	-	7.7.1 en 7.7.2.	✔	3j
Melding, waarschuwing en alarm-installatie		✔	-	7.7.3.	-	1j
Draagbare snelblussers		-	✔	7.7.4.	-	1j
Muurhaspels, muurhydranten		-	✔	7.7.5.	-	1j
Verwarming en klimaatregeling		-	✔	7.6.	✔	1J
Gasinstallaties		✔	✔	7.4. / 7.5.	✔	1j of 3j
Veiligheidsverlichting		✔	✔	7.3. / 7.8.	✔	1j
Brandwerende deuren		-	✔	7.8.	-	1j
Autonome stroombronnen		✔	✔	7.8.	✔	1j

1 Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap 26/06/2008

6. Specifieke wetgevingen - Ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelbedrijf (Vlaams Gewest)[1]

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Personenlift	✔	EDTC			3m of 6m (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)
Goederen- en keukenlift	✔	EDTC			3m
Hoogspanning	✔	EO			1j
Laagspanning	✔	EO			5j
Meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie en goede werking) (als die aanwezig zijn)	✔	GKI			1j
Automatische branddetectie (conformiteit)	✔	GKI		✔	Bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie
Automatische branddetectie (autonomie, goede werking), inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchtingsopeningen	✔	GKI			1j
Autonome branddetectoren (als dat van toepassing is)		BP			3m
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		BT			1j
Muurhaspels en -hydranten - goede werking (als die aanwezig zijn)	✔	BT			1j
Verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✔	BT		✔	2j
Verwarmingstoestellen op vloeibare of vaste brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✔	BT		✔	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)		BT			1j
Gasleidingen en aansluiting gastoestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✔	BT		✔	4j
Automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning	✔	GKI		✔	1j
Veiligheidsverlichting (autonomie en werking)	✔	BP			1j
Veiligheidsverlichting (lichtsterkte)	✔	GKI		✔	Bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie
Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enz. (goede staat, bruikbaarheid)		BP			tijdens de uitbating (doorlopend)
Filters en kokers van dampkappen		BP			1j

1° EO : erkend organisme ;
2° BP (bevoegde persoon) : persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft ;
3° GKI : geaccrediteerde keuringsinstelling ;
4° BT (bevoegde technicus) : persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles uit te voeren (bijvoorbeeld gasdichtheid : gehabiliteerde installateur; verwarming : erkende technicus enzovoort) ;
5° EDTC : externe dienst voor technische controle

[1] Besluit van de Vlaamse Regering 09/12/2011

6. Specifieke wetgevingen - Kinderopvang[1]

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Elektrische laagspanningsinstallaties	✔	-	Zie besluiten	✔	5j
Elektrische hoogspanningsinstallaties	✔	-	Zie besluiten	✔	1j
Branddetectie-installaties	✔	✔	Zie besluiten	✔	3j
Autonome rookmelders	✔	✔	Zie besluiten	✔	1 m
Liftinstallaties	✔	-	Zie besluiten	Zie hefwerktuigen[2]	Zie hefwerktuigen[2]
Rookkanalen en schoorstenen	✔	✔	Zie besluiten	✔	1j
Gas- en propaangasinstallaties	✔	✔	Zie besluiten	✔	Zie gasbinneninstallaties3
Gasolie-installaties	✔	✔	Zie besluiten	✔	Zie opslagtanks4
Verwarmingsinstallaties	✔	✔	Zie besluiten	✔	Zie stooktoestellen5
Brandbestrijdingsmiddelen	✔	✔	Zie besluiten	✔	1j

1 Besluit van de Vlaamse Regering 22/11/2013

[2] Zie punt 1 Controles van hefwerktuigen en aanverwante toestellen

3 Zie punt 5 Controles van installaties onder druk, gasbinneninstallaties

4 Zie punt 5 Controles van installaties onder druk, opslagtanks

5 Zie punt 8 Stooktoestellen

6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Waals Gewest, Duitstalige Gemeenschap)(1)

OMSCHRIJVING		VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Liften en goederenliften		✔	-	Art. 8.2.1.	Zie hefwerktuigen[2]	Zie hefwerktuigen[2]
Elektrische installaties	Hoogspanning	✔	-	Zie besluiten - AREI - CODEX (Boek III - Titel 2)	✔	1j
	Laagspanning			Zie besluiten		1j of 5j
		✔	-	CODEX - Boek III - Titel 2	✔	
		✔	-	AREI	✔	5j
Verwarming en klimaatregeling		✔	(ET)	Zie besluiten	✔	1j
Brandbaar gas		✔	-	-	✔	4j of 5j
Toestellen werkend op brandbare gassen		-	(BI)	Zie besluiten	✔	Zie stooktoestellen3
Elektrische melding, waarschuwing, alarm		✔	-	Zie besluiten	✔	1j
Algemene automatische brandmelding		✔	(BI)	Zie besluiten	✔	1j
Brandbestrijdingsmiddelen		✔	✔	Zie besluiten	-	1j
Deuren, verluchtingsopeningen		✔	✔	Zie besluiten	✔	1j
Veiligheidsverlichting - lichtsterkte, autonomie		✔	-	Zie besluiten	✔	1j
Veiligheidsverlichting - goede werking		✔	✔	Zie besluiten	✔	3m of 6m

1 Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 24/03/2016, BWR 01/04/2010 en aanpassing, BRDG 13/04/2000

[2] Zie punt 1 Hefwerktuigen

3 Zie punt 8 Stooktoestellen

6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Vlaams Gewest)[1]

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
EEN KAMERGERELATEERD LOGIES MET MAXIMUM 5 VERHUUREENHEDEN EN MAXIMUM 12 SLAAPPLAATSEN:					
Laagspanning	✔	EO	4.1		5j
Gasleidingen en aansluiting gastoestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✔	BT	4.3	✔	4j
Verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✔	BT	4.2	✔	2j
Verwarmingstoestellen op vloeibare of vaste brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✔	BT	4.2	✔	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare of vaste brandstof)		BT	4.2		1j
Autonome branddetectoren		BP	4.4		3m
Automatische branddetectie (als die aanwezig is) - conformiteit	✔	GKI	4.4	✔	Bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie
Automatische branddetectie (als die aanwezig is) - autonomie, goede werking, inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchtingsopeningen	✔	GKI	4.4		1j
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		BT	4.5		1j
Blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders, enz. (goede staat, bruikbaarheid)		BP	4.5		Doorlopend tijdens de uitbating
EEN KAMERGERELATEERD LOGIES MET MEER DAN 5 VERHUUREENHEDEN OF MET MEER DAN 12 SLAAPPLAATSEN:					
Hoogspanning	✔	EO			1j
Laagspanning	✔	EO			5j
Veiligheidsverlichting (autonomie en werking)	✔	BP			1j
Veiligheidsverlichting (lichtsterkte)	✔	GKI			
Gasleidingen en aansluiting gastoestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✔	BT	9.2	✔	4j
Automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning	✔	GKI		✔	1j
Verwarmingstoestellen op gasvormige brandstof - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✔	BT	9.2	✔	2j
Verwarmingstoestellen op vloeibare of vaste brandstof (bv. stookolie) - goede werking, inclusief conformiteit afvoer rookgassen en aanvoer verse lucht voor toestellen met open verbranding	✔	BT	9.2	✔	1j
Schoorsteen en rookkanalen (toestellen op vloeibare/vaste brandstof)		BT	9.2		1j
Meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie, goede werking)	✔	GKI			1j

[1] (BVR 17/03/2017)

6. Specifieke wetgevingen - Toeristische logies (Vlaams Gewest)[1]

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
EEN KAMERGERELATEERD LOGIES MET MEER DAN 5 VERHUUREENHEDEN OF MET MEER DAN 12 SLAAPPLAATSEN (VERVOLG) :					
Automatische branddetectie (conformiteit)	✔	GKI		✔	Bij ingebruikname of bij wijzigingen van de installatie
Automatische branddetectie (autonomie, goede werking), inclusief bij brand zelfsluitende brandwerende deuren en luiken, verluchtingsopeningen	✔	GKI			1j
Autonome branddetectoren (als dat van toepassing is)		BP			3m
Filters en kokers van dampkappen		BP			1j
Draagbare brandblustoestellen (goede werking)		BT			1j
Muurhaspels en -hydranten - goede werking (als die aanwezig zijn)	✔	BT			1j
Brandwerende deuren en luiken, blusmiddelen, evacuatiewegen, trappen, ladders enz. (goede staat, bruikbaarheid)		BP			Tijdens de uitbating (doorlopend)
Personenlift	✔	EDTC			3m of 6m (onderhoudscontract niet/wel via gecertificeerde firma)
Goederen- en keukenlift	✔	EDTC			3m
EEN TERREINGERELATEERD LOGIES:					
Hoogspanning	✔	EO	3.3		1j
Laagspanning	✔	EO	3.3		5j
Verlichting hoofdwegen		BP	3.3		1m
Veiligheidsverlichting in de gemeenschappelijke voorzieningen (als die aanwezig zijn) - autonomie en werking	✔	BP	3.3		1j
Gasleidingen en -toestellen, vaste LPG-tanks (dichtheidscontrole)	✔	BT	6	✔	4j
Automatische gasdetectie, inclusief de sturingen zoals brandstofafsluiter, uitschakelen spanning (als die aanwezig is)	✔	GKI	6		1j
Meldings-, waarschuwings- en alarminstallatie (autonomie en goede werking) (als die aanwezig zijn)	✔	GKI			1j
Brandblustoestellen (goede werking)		BT			1j
Hydranten en bijbehorend materiaal - goede werking (als die aanwezig zijn)	✔	BP			1j
Goede staat van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen		BP			Tijdens de uitbating (doorlopend)

1° EO : erkend organisme ;
2° BP (bevoegde persoon) : persoon die al dan niet tot het eigen personeel behoort of de exploitant zelf, op voorwaarde dat hij voldoende kennis van de toestellen heeft ;
3° GKI : geaccrediteerde keuringsinstelling ;
4° BT (bevoegde technicus) : persoon of organisatie met de nodige kennis, het nodige materiaal, de nodige erkenning enzovoort om dergelijke controles uit te voeren (bijvoorbeeld gasdichtheid : gehabiliteerde installateur; verwarming : erkende technicus enzovoort) ;
5° EDTC : externe dienst voor technische controle

[1] (BVR 17/03/2017)

7. Brandpreventie en brandveiligheid

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Branddetectie- en brandmeldsystemen volgens NBN S 21-100-1	✔		Zie rubriek 6	✔	1j, 3j
Brandalarmsystemen volgens NBN S 21-112-3	✔		Zie rubriek 6	✔	1j, 3j
Spraakalarmsystemen volgens NBN S 21-111-2	✔		Zie rubriek 6	✔	1j, 3j
Assistentie risicoanalyse NBN S 21-100-1	✔(2)	✔	Zie rubriek 6	✔	
Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklersystemen (NBN EN 12845, CEA 4001, NFPA 13)	✔(2)	✔	Diverse (Codex, …)	✔	6m, 1j
Vaste brandblusinstallaties - Watermistsystemen (NBN EN 14972-1, NFPA 750)	✔(2)	✔	Diverse (Codex, …)	✔	6m, 1j
Rook- en warmteafvoersystemen (RWA)					
- NBN S 21-208-1: Grote onverdeelde binnenruimten met één bouwlaag	✔(2)	✔	Diverse (Codex, …)	✔	1j
- NBN S 21-208-2: Gesloten parkeergebouwen	✔(2)	✔	Diverse (Codex, …)	✔	1j
- NBN S 21-208-3: Verluchtingsopeningen in binnentrappenhuizen	✔(2)	✔	Diverse (Codex, …)	✔	1j
- CEN/TR 12101-5: Diverse gebouwen, o.a. atrium	✔(2)	✔	Diverse (Codex, …)	✔	1j
Brandslanghaspels (visuele nazicht, proeven, debietmeting)	✔	✔	Zie rubriek 6		1j
Gasdetectie-systemen (methaan, CO)	✔	✔	Diverse (Codex, …)	✔	1j
Brandpreventie					
Assistantie ivm evacuatie oefening	✔(2)	✔	Diverse (Codex, …)	✔	1j
Assistantie ivm risicoanalyse “brandpreventie”	✔(2)	✔	Diverse (Codex, …)		Regelmatig
Nood-/ Veiligheidsverlichting (NBN EN 1838 + NBN EN 50172)	✔	✔	Diverse (Codex, KB Basisnormen, …)	✔	1j
Berekening brandbelasting	✔(2)	✔	Bijlage 6 KB 07/07/1994 Basisnormen (1)		

(1) Koninlijk besluit tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen.

(2) Uitgevoerd door Vinçotte nv

8. Stooktoestellen

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Stooktoestellen (Vlaanderen)	✔ - - - ✔ -	✔ (ET) ✔ (ET) - - ✔ (ET) -	Besluit van de Vlaamse Regering van 08/12/2006 + aanpassingen	✔	- 1j (vloeistof) - 2j (gas) Verwarmingsaudit: 5j (≤ 100 kW) 4j (gas > 100kW)) 2j (vloeistof > 100kW)
Stooktoestellen (Wallonië)	✔ ✔ - - - ✔ -	✔ (ET) < 400 kW ✔ (ET) - - - ✔ (ET) -	Besluit van de Waalse regering van 29/01/2009 + aanpassingen	✔	- 1j (vloeistof) 2j (gas > 100 kW) 3j (gas ≤ 100 kW) Omstandige diagnose: Indien de ketel 2 jaar of meer is en 2 jaar na elke wijziging
Stooktoestellen (Brussel)	✔ - - ✔	✔ (ET) ✔ (ET) - ✔ (ET)	Besluit van de Brusselse regering van 03/06/2010 + aanpassingen	✔	- 1j (vloeistof) - 3j (gas) Diagnose: éénmalig voor toestellen van 15j of ouder

1 Opgelet: geen onderhoud / reiniging door Vinçotte.

9. Aardgas compressoren voor bevoorrading motorvoertuigen

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Aardgas “home” compressoren	✔	-	VLAREM II art. 5.16.7	✔	2j
Aardgasvulstation	✔ -	- -	VLAREM II art. 5.16.8	✔ -	5j 1j druktest flexibele vulslang

10. Montage atelier (voertuigen op LPG, CNG)

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
LPG montage atelier	✔	-	KB van 07/03/2013	✔	1j
CNG montage atelier	✔	-	KB van 07/03/2013	✔	1j

11. Waterinstallaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Drinkwaterinstallaties in het Vlaams Gewest	✔	✔	Algemeen waterverkoopregelement	✔	-

12. Explosieveiligheid

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Explosieveiligheidsdocument opstellen	✔	✔	CODEX - Boek III - Titel 4	✔	bij wijziging
Controle van elektrische installaties in ontploffingsgevaarlijke zones	✔	-	AREI 6.4. en 6.5. (Boeken 1, 2 en 3) CODEX - Boek III - Titel 2	✔	1j
Controle niet-elektrisch materieel in zones met explosiegevaar	-	✔	CODEX - Boek III - Titel 4	-	-
Audit op werkplaatsen waar er herstellingen van explosieveilig elektrisch materieel worden uitgevoerd	✔	-	AREI 7.102.8.3. (B1) en 7.1.8.3. (B2) en 7.3. (B3)	✔	1j
Audit op werkplaatsen waar er herstellingen van explosieveilig niet-elektrisch materieel worden uitgevoerd	✔	✔	CODEX - Boek III - Titel 4	✔	1j
Goedkeuring van een risico-evaluatie van machines, toestellen en beveiligings-systemen bedoeld voor gebruik op plaatsen met ontploffingsgevaar	✔	-	AREI 7.102.7 (B1) en 7.1.7. (B2) en 7.3. (B3)	✔	-
Goedkeuring van het plan van indeling van zones met explosiegevaar	✔	-	AREI 7.102.6. (B1) en 7.1.6. (B2) en 7.3. (B3)	✔	bij wijziging

13. Onderneming voor alarmsystemen & alarminstallaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Controle van de uitrusting van een onderneming voor alarmsystemen	✔	-	KB 13/06/2002 & Technische Nota T015-1 van het BEC	✔	5j / 10j
Controle van een inbraakalarmsysteem	✔	✔	Technische Nota T015-2 van het BEC	✔	1j

14. Controles van groenestroom- en warmtekrachtinstallaties en soortgelijke installaties

OMSCHRIJVING	VINÇOTTE	BEVOEGD PERSOON	WETGEVING	OVI	PERIODIEKE CONTROLE
Warmtekrachtinstallaties - Vlaams Gewest - Pn > 200 kW	✔	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✔	2j indien nom. elekt. mech. P_n > 1MW
Groenestroominstallaties - Vlaams Gewest - Pn > 200 kW(excl. PV-installaties)	✔	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✔	2j indien nom. elekt. mech. P_n > 1MW
Groenewarmte - Vlaams Gewest	✔	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✔	-
Restwarmte en energieefficiënte warmte/koude net - Vlaams Gewest	✔	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✔	-
Garanties van oorsprong voor groen gas - Vlaams gewest	✔	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✔	-
Productie - injectie van biomethaan - Vlaams gewest	✔	-	Besluit Vlaamse Regering 19/11/2010	✔	-
Warmtekrachtinstallaties - Waals Gewest	✔	-	Besluit Waalse Regering 30/11/2006 & Ministerieel Besluit 12/03/2007	✔	1j
Groenestroominstallaties - Waals Gewest	✔	-	Besluit Waalse Regering 30/11/2006 & Ministerieel Besluit 12/03/2007	✔	1j
Groenestroominstallaties - Offshore	✔	-	KB 16/07/2002	✔	1j

15. Lijst van gebruikte afkortingen

REGLEMENTERING - NORMEN	
ADR	European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road
ARAB	Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming
AREI	Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
BBHR	Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
BEC	Belgisch Elektrotechnisch Comité
BRDG	Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
BRFG	Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap
BS	Belgisch Staatsblad
BVR	Besluit van de Vlaamse Regering
BWR	Besluit van de Waalse Regering
CSC	International Convention for Safe Containers
FGC	Franse Gemeenschapscommissie
GGC	Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
IBC	Intermediate Bulk Container
IMDG	International Maritime Dangerous Goods code
KB	Koninklijk Besluit
MB	Ministerieel Besluit
TPED	Transportable Pressure Equipment Directive
PED	Pressure Equipment Directive
VLAREM	Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning
ANDERE	
Vvzw	Vinçotte vzw
BI	Bevoegd Installateur
BP	Bevoegd Persoon
BT	Bevoegd Technicus
EDTC	Externe Dienst voor Technische Controles op de werkplaats
EMD	Erkend Milieu Deskundige
ET	Erkend Technicus
OVI	Onderzoek voor (her)indienststelling of voor de ingebruikname
PBW	Preventie en Bescherming op het Werk
PERIODICITEITEN	
1j	jaarlijks
m	maandelijks
w	wekelijks
xm	om de x maanden
yj	om de y jaar

Verantwoordelijke uitgever: Jos Windey • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

VINÇOTTE

a kiwa company

vincotte.be

Maatschappelijke zetel
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 674 57 11

Offices
Jan Olieslagerslaan 35
1800 Vilvoorde
Tel: +32 2 674 57 11
brussels@vincotte.be

Noordersingel 23
2140 Antwerpen
Tel: +32 3 221 86 11
antwerpen@vincotte.be

Rue Phocas Lejeune 11
5032 Gembloux
Tel: +32 81 432 611
gembloux@vincotte.be

Bollebergen 2a bus 12
9052 Gent
Tel: +32 9 244 77 11
gent@vincotte.be